

(様式1)

高学教第87号

令和3年4月23日

文部科学大臣 萩生田 光一 殿

高根沢町長 加藤 公博

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

高根沢町立公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

担当部署名：高根沢町教育委員会事務局学校教育課

担当者名：施設管理係 山口 克之

電話番号：028-675-1037

メールアドレス：gakkyou2@town.takanezawa.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3(2021)年4月21日 評価委員会を開催
令和3(2021)年4月23日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

高根沢町教育委員会事務局学校教育課において、事後評価を実施した。
令和3(2021)年5月中旬までに、町のホームページで事後評価の結果を公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成した。
学校からも好感触を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

すべての外壁のクラックの補修、再塗装を行い、また防水シートもすべて交換したことで、耐久性の向上だけでなく、長い間悩まされていた雨漏りが解消された
床の再塗装をしたことで、見た目の綺麗さだけでなく耐久性、耐熱性、防塵性などが大きく改善した。
普通教室内の照明をLEDに改修したことで、全体的に内部が明るくなり児童の学習環境が大きく改善しただけでなく、耐用年数が大きく向上した。
20年以上使用していた高圧ケーブルの更新を行い、事故防止の効果が大きく向上した。
以上の結果から、目標を達成したと評価した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎内の窓ガラスを強化ガラスに変更したことで、耐風圧強度が大きく向上した。万が一に割れても、鋭利な破片にはならず、細かく粒状に砕けることから、破片による負傷を軽減させる効果が見込めるため安全性が向上した。
以上の結果から、目標を達成したと評価した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

すべての大便器を洋式便器に変更したことで、トイレの利用環境が改善した。また、床を乾式化した結果、衛生的で使いやすいトイレとなった。
音楽室にエアコンを設置したことで、夏場の暑い時期でも快適な授業を受けることができるようになった。
以上の結果から、目標を達成したと評価した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
西小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.12	R2.12.24	
西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R2.12	R2.12.24	
西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6～R2.12	R2.12.24	